

Pi =52.0 kW
kj=1
Ps =52,0 kW
In =80,00 A

Rozdzielnica TR-RTG-1	
typ	Prisma G
Norma	IEC61439-1,2
Stopień IP	44
Stopień IK	08
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Dopływ	góra
Odpływ	góra
Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60947 IEC60898
Wytrzymałość zwarciowa	6 kA wg: IEC60947

Układ sieci: TN-S

Uwagi:

1. Aparatura modułowa (wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe i nadprądowe z członem różnicowym do 63A) umożliwiać będzie wizualizację stanów:
   - mechaniczny wskaźnik wyłączenia awaryjnego na skutek przeciążenia lub zwarcia
   - oddzielny mechaniczny wskaźnik wyłączenia awaryjnego na skutek prądu różnicowego (w przypadku ap. nadprądowych z członem różnicowym)
   - położenie wyłącznika Zał/Wył
2. Zastosowane wyłączniki nadprądowe będą przebadane w pełnej zgodności z normami IEC/EN 60947-2 oraz IEC/EN 60898 potwierdzone katalogowo. Zwarciowo aparatura dobrana wg IEC/EN 60947-2
3. Lampki sygnalizacyjne Ls 1,2,3,4,5 wyprowadzic na drzwi

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK				
TEMAT	REMONT ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ PRACOWNI RTG SZPITALA SP ZOZ	DATA	SKALA	NR RYS.	STADIUM
ADRES	ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK	sierpień 2020	bs.	E-05	P.B.
Branża	Elektryczna	Projektant	mgr inż. Mariusz NAGÓRNY		
Tytuł rys.	Schemat ideowy TR-RTG-1	Nr uprawnień	Specjalność		
		E-133/01	inst. w zakresie sieci, inst. i urz. elektr.		