

Numer obwodu	–	–	–	1g	2g	3g	4g	5g	1o	2o	3o	1s	2s	3s	4s	5s
Opis		Lampka sygnalizacyjna potrójna	Ogranicznik przepięć (klasa T2) (dobezpieczyć wg wytycznych producenta)	Zasilanie mamografu	Rezerwowe zasilanie mamografu	Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia pom. 2 pracownia RTG–nr 1 pom. 3 WC–personel pom. 4 kabina 1 pom. 5 droga pacjenta 1 pom. 6 sterownia 1 pom. 14 WC ogólne pom. 15 porządkowe	Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia pom. 7 wejście personelu pom. 8 przedsionek pom. 9 pom. lekarzy	Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia pom. 10 pracownia RTG–nr 2 pom. 11 sterownia 2 pom. 12 droga pacjenta 2 pom. 13 kabina 2	Oświetlenie ogólne pom. 2 pracownia RTG–nr 1 pom. 3 WC–personel pom. 4 kabina 1 pom. 5 droga pacjenta 1 pom. 6 sterownia 1 pom. 14 WC ogólne pom. 15 porządkowe	Oświetlenie ogólne pom. 7 wejście personelu pom. 8 przedsionek pom. 9 pom. lekarzy pom. 10 pracownia RTG–nr 2 pom. 11 sterownia 2 pom. 12 droga pacjenta 2 pom. 13 kabina 2	Zasilanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	Wentylator dachowy WD–1	Wentylator dachowy WD–2	Wentylator kanałowy WK–1	Wentylator kanałowy WK–2	Zasilanie sterowników mikroprocesorowych SM–1 SM–2
Typ przewodu	–	3xLYs 1,5	LgY 16	5Gx6 Oflex Classic–100 linka	YDYżo 5x6	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3/4x1,5	YDYżo 3/4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
Moc zainstalowana	–	–	–	20,0kW		2,0kW	2,0kW	2,0kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW	0,25kW	0,25kW	0,25kW	0,25kW	0,1kW
FAZA	–	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L1	L1	L2	L2	L3	L3	L1

Pi =27,4 kW
kj=0,7
Ps =19,8 kW
In =30,44 A

Rozdzielnica TC–102	
typ	Pragma
Norma	IEC61439–1,2
Stopień IP	40
Stopień IK	08
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Dopływ	góra
Odpływ	góra
Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60947 IEC60898
Wytrzymałość zwarciowa	6 kA wg: IEC60947

Układ sieci: TN–S

Uwagi:

1. Aparatura modułowa (wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe i nadprądowe z członem różnicowym do 63A) umożliwiać będzie wizualizację stanów:
   – mechaniczny wskaźnik wyłączenia awaryjnego na skutek przeciążenia lub zwarcia
   – oddzielny mechaniczny wskaźnik wyłączenia awaryjnego na skutek prądu różnicowego (w przypadku ap. nadprądowych z członem różnicowym)
   – położenie wyłącznika Zał/Wył
2. Zastosowane wyłączniki nadprądowe będą przebadane w pełnej zgodności z normami IEC/EN 60947–2 oraz IEC/EN 60898 potwierdzone katalogowo. Zwarciowo aparatura dobrana wg IEC/EN 60947–2
3. W tablicy przewidzieć 20% rezerwy

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK				
TEMAT	REMONT ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ PRACOWNI RTG SZPITALA SP ZOZ	DATA	SKALA	NR RYS.	STADIUM
ADRES	ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK	sierpień 2020	bs.	E-04	P.B.
Branża	Elektryczna		Projektant	mgr inż. Mariusz NAGÓRNY	
Tytuł rys.	Schemat ideowy tablicy TC–102		Nr uprawnień	Specjalność	
			E-133/01	inst. w zakresie sieci, inst. i urz. elektr.	