



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/22/2012

Sanok, dnia 24.01.2012r.

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem dźwigu platformowego dla przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sanoku przy ul. Lipińskiego 10

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### **DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy**

#### **\* Pytanie nr 1**

Zgodnie z zapisami Urzędu Dozoru Technicznego, urządzenie, które jest przedmiotem zamówienia, należy konserwować raz na 30 dni. Prosimy o wyjaśnienie czy koszt ten należy uwzględnić w ofercie, czy zostanie zawarta oddzielna umowa na konserwację.

**Odpowiedź: Tak, koszty należy uwzględnić w ofercie. Urządzenie w okresie 36 miesięcy należy serwisować oraz wykonywać przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją obsługi producenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. przeglądy konserwacyjne co 30 dni.**

#### **\* Pytanie nr 2**

Prosimy o określenie konkretnego koloru wg RAL dla szybu i drzwi, ponieważ ma to znaczący wpływ na cenę urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający określa kolor RAL 9016 lub inny nie wymagający dopłaty przez Zamawiającego, który zostanie określony przez Wykonawcę w ofercie.**

#### **\* Pytanie nr 3**

Prosimy o informację czy jest wykonana linia zasilająca do urządzenia i linia telefoniczna. Jeżeli nie jest wykonana to czy ma ją wykonywać Wykonawca, prosimy o załączenie projektu jej wykonania potrzebnego do wyceny.

**Odpowiedź: Zamawiający wykona linię telefoniczną i zasilanie we własnym zakresie.**

#### **\* Pytanie nr 4**

Prosimy o określenie kto ma wykonywać ewentualne prace budowlane związane z zainstalowaniem dźwigu (m. in. wykonanie podszybia, wycięcie starych pochwytów i barierek, wycięcie muraka, uzupełnienie płytek).

**Odpowiedź: Zamawiający wykona wycięcie barierek i murka oraz wykona podszybie (obniżenie o 5-8 cm w celu schowania podłogi dźwigu we własnym zakresie).**

#### **\* Pytanie nr 5**

Prosimy o informacje czy podłoże, na którym planowane jest posadzenie dźwigu przeniesie obciążenia, które wynikają z wagi konstrukcji stalowej ze szkłem i udźwigu urządzenia.

**Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie może stwierdzić czy wykonanie fundamentu jest konieczne, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wykonania wzmocnienia fundamentu Zamawiający wykona go we własnym zakresie po podaniu przez Wykonawcę dokładnych wymogów w zakresie obciążenia.**

**\* Pytanie nr 6**

Prosimy o określenie czy konstrukcja szybu ma dochodzić do sufitu górnej kondygnacji i czy na całej wysokości aż do sufitu ma być przeszklona.

**Odpowiedź: W zależności od rodzaju platformy oraz sposobu jej montażu i kotwiczenia do elementów konstrukcyjnych budynku, konstrukcja szybu może dochodzić do sufitu lecz nie musi. Przeszklenie wymagane jest na całej wysokości.**

**\* Pytanie nr 7 – dot. projektu umowy §2 pkt.4**

Dotyczy zapisu w umowie §2 pkt.4 „Wykonawca udziela gwarancji na dźwig platformowy określony w ust.1 na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (warunki gwarancji określa załącznik nr 6 do SIWZ) oraz zobowiązuje się w tym okresie tj. 36 miesięcy serwisować oraz wykonywać przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją obsługi producenta (nie rzadziej niż raz w roku)” - Urządzenie dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pacy i Polityki Społecznej z 29 października 2003r. Dz. U. Nr 193 poz. 1890 podlegają przeglądom konserwacyjnym co 30dni. Czy w ramach gwarancji do Wykonawcy będzie należało przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych?

**Odpowiedź: Tak, koszty należy uwzględnić w ofercie. Urządzenie w okresie 36 miesięcy należy serwisować oraz wykonywać przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją obsługi producenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. przeglądy konserwacyjne co 30 dni.**

**\* Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na :

a) zmianę wymiarów platformy na 1400 x 1100mm lub 1400 x 1000mm., tym samym zmianę wymiaru szybu 1550 x1450 mm?

b) napęd hydrauliczny?

c) przedłużenie terminu realizacji

**Odpowiedź: a) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiarów platformy, b) Zamawiający nie wyraża zgodny na napęd hydrauliczny, c) Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.**

**\* Pytanie nr 9**

Proszę o podanie koloru RAL konstrukcji, ponieważ ma on wpływ na cenę platformy.

**Odpowiedź: Zamawiający określa kolor RAL 9016 lub inny nie wymagający dopłaty przez Zamawiającego, który zostanie określony przez Wykonawcę w ofercie.**

**UWAGA!!!**

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,