



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/257/2011

Sanok, dnia 11.03.2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/15/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji gazów medycznych oraz wykonanie stolarki p.poż. wraz z montażem w budynku szpitala przy ul. 800-lecia 26 związane z „Modernizacją SPZOZ w Sanoku – alokacja Oddziału Kardiologii – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia”.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY zadania nr 2 i 3 przedmiot zamówienia

* Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o podanie potrzebnych danych do przygotowania właściwej oferty na dostawę i montaż drzwi ppoż. EI330 dwuskrzydłowych z kształtowników aluminiowych:

- jaki rodzaj profili aluminiowych należy zastosować,
- w jakim kolorze mają być powyższe drzwi,
- czy skrzydła drzwi z wypełnieniem pełnym czy będą przeszklone,
- w przypadku drzwi z wypełnieniem pełnym czy będą przeszklone,
- w przypadku drzwi przeszklonych, czy szkło ma być przezroczyste czy mleczne,
- jaki należy zastosować samozamykacze, prosimy o podanie typu,
- czy mają być dymoszczelne,
- inne dane potrzebne, a nie wymienione

* Pytanie nr 2

Jak wyżej lecz do drzwi dwuskrzydłowych ppoż. stalowych

- w jakim kolorze mają być powyższe drzwi,
- czy skrzydła drzwi z wypełnieniem pełnym czy będą przeszklone,
- w przypadku drzwi przeszklonych, czy szkło ma być przezroczyste czy mleczne,
- jakie należy zastosować samozamykacze, prosimy podać typ,
- jakie należy zastosować zamki, prosimy o podanie typu,
- czy mają być dymoszczelne,
- inne dane potrzebne, a nie wymienione.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zaoferowania:

- **Drzwi D1P** profil Alu zimny; dwuskrzydłowe prawe (prawe skrzydło czynne szerokości w świetle ościeżnicy 1100mm, lewe bierne) rozmiar zewnętrzny ramy ościeżnicy 2090mm x 2085mm– sztuk 1 (otwieranie na zewnątrz) z antabą, zamkiem, samozamykaczem i szczotką, system MB-45 lub równoważny, kolor profili alu biały, panel PCV 24mm biały, wymiary paneli PCV: w skrzydle czynnym górny 1019x1026mm, dolny: 1019x730mm;
W skrzydle biernym panel górny 669x1026mm, dolny panel 669 x 730mm

- samozamykacz GEZE TS 2000 V lub równoważny kolor srebrny lub biały
- **Drzwi D1L** profil Alu zimny; dwuskrzydłowe lewe (lewe skrzydło czynne szerokości w świetle ościeżnicy 1100mm, prawe skrzydło bierne), rozmiar zewnętrzny ościeżnicy 2130 x 2085mm – sztuk 2 , otwieranie na zewnątrz, z antabą, zamkiem, samozamykaczem i szczotką; system MB-45 lub równoważny; kolor profili Alu biały, panel PCV 24mm biały, wymiary paneli PCV: w skrzydle czynnym panel górny 1019x1026mm, w skrzydle czynnym panel dolny 1019x730mm; w skrzydle biernym panel górny 709x1026mm, panel dolny 709x730; samozamykacz GEZE TS 2000 V kolor srebrny lub biały
- **Drzwi D1aL** profil Alu zimny dwuskrzydłowe lewe (lewe skrzydło czynne szerokości w świetle ościeżnicy 1100mm, prawe skrzydło bierne), rozmiar zewnętrzny ościeżnicy 2130 x 2085mm – sztuk 1 , otwieranie na zewnątrz, z elektrozaczepem, łapką, klamką, zamkiem, samozamykaczem i szczotką; system MB-45 lub równoważny; kolor profili Alu biały, panel PCV 24mm biały, wymiary paneli PCV: w skrzydle czynnym panel górny 1019x1026mm, w skrzydle czynnym panel dolny 1019x730mm; w skrzydle biernym panel górny 709x1026mm, panel dolny 709x730; samozamykacz GEZE TS 2000 V lub równoważny kolor srebrny lub biały
- **Drzwi D2** profil Alu ciepły dwuskrzydłowe lewe (lewe skrzydło czynne szerokości w świetle ościeżnicy 1105mm, prawe skrzydło bierne), rozmiar zewnętrzny ościeżnicy 1550 x 2220mm – sztuk 1 , otwieranie na zewnątrz, z antabą, zamkiem, samozamykaczem i progiem – drzwi ewakuacyjne; system MB-60; MB-60E lub równoważny; kolor profili Alu biały RAL 9016, panel 40mm biały, wymiary paneli: w skrzydle czynnym panel górny 1048x1170mm, w skrzydle czynnym panel dolny 1048x728mm; samozamykacz GEZE TS 2000 V lub równoważny kolor biały lub srebrny
- **Drzwi DP2** profil Alu zimny EI30 dymoszczelne; dwuskrzydłowe prawe 1 sztuka, lewe 1 sztuka (w prawych: prawe skrzydło czynne szerokości w świetle ościeżnicy 1102mm, lewe bierne, w lewych odwrotnie) rozmiar zewnętrzny ramy ościeżnicy 1610 x 2090mm– (otwieranie na zewnątrz) z elektrozaczepem, łapką, klamką, samozamykaczem, system MB-78EI lub równoważny , kolor profili alu biały RAL 9016; panel przeciwpożarowy POLFLAM25 EI30 biały lub typ równoważny, wymiary paneli: w skrzydle czynnym górny 1062x1028mm, dolny: 1062x725mm;
W skrzydle biernym panele przeciwpożarowe typ j.w. samozamykacz GEZE TS 2000 V lub równoważny kolor biały lub srebrny

*** Pytanie nr 3**

Prosimy o podanie danych do drzwi ppoż, drewnianych

- czy mają być malowane, oklejane okleiną – prosimy o szczegółowe dane,
- jaki kolor malowania lub rodzaj okładziny, grubość itd.?
- Czy skrzydła drzwi będą pełne czy będą miały przeszklenie,
- jakie należy zastosować samozamykacze, prosimy o podanie typu,
- jakie należy zastosować zamki, prosimy o podanie typu,
- czy mają być dymoszczelne,
- inne dane potrzebne, a nie wymienione w zapytaniu.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zaoferowania:

Ślusarka stalowa oraz stolarka drewniana ppoż.

- Drzwi techniczne p.poz. EI 30 rozmiar 100+90 prawe, skrzydła drewniane w okleinie CPL 0,7mm kolor buk; ościeżnica metalowa malowana na kolor RAL 1001 kremowy; samozamykacz GEZE TS 2000 lub równoważny srebrny na skrzydło czynne; klamka NERIX lub równoważna ze stali nierdzewnej; wkładka 30/40 nikiel – jeden komplet;

- Drzwi techniczne p.poż. EI 30 rozmiar 80 lewe, skrzydło drewniane w okleinie CPL 0,7mm kolor buk; ościeżnica metalowa malowana na kolor RAL 1001 kremowy; samozamykacz GEZE TS 2000 lub równoważny srebrny; klamka NERIX lub równoważny ze stali nierdzewnej; wkładka 30/40 nikiel – jeden komplet;
- Drzwi techniczne p.poż. EI 30 rozmiar 90 prawe, skrzydło drewniane w okleinie CPL 0,7mm kolor buk; ościeżnica metalowa malowana na kolor RAL 1001 kremowy; samozamykacz GEZE TS 2000 lub równoważny srebrny; klamka NERIX lub równoważny ze stali nierdzewnej; wkładka 30/40 nikiel – jeden komplet;
- Drzwi techniczne p.poż. EI 30 rozmiar 110 lewe, skrzydło drewniane w okleinie CPL 0,7mm kolor buk; ościeżnica metalowa malowana na kolor RAL 1001 kremowy; samozamykacz GEZE TS 2000 lub równoważny srebrny; klamka NERIX lub równoważny ze stali nierdzewnej; wkładka 30/40 nikiel – jeden komplet;
- Drzwi metalowe p.poż. EI 30 rozmiar 90 lewe, typ SELECTION LF 631 lub równoważny, malowane kolor RAL 7035, skrzydło, ościeżnica kątowna, klamko-gałka czarna z tworzywa; elektrozaczep standardowego działania eff eff142U lub typ równoważny, samozamykacz GEZE TS 2000 lub równoważny srebrny; wkładka 35/45 nikiel – jeden komplet;
- Drzwi metalowe p.poż. EI 30 rozmiar 90 prawe, typ SELECTION LF 531E lub równoważny, malowane kolor RAL 7035, skrzydło, ościeżnica kątowna, klamka czarna z tworzywa; samozamykacz GEZE TS 2000 lub równoważny srebrny; wkładka 35/45 nikiel – trzy komplety;
- Drzwi metalowe p.poż. EI 30 rozmiar 110 prawe, typ SELECTION LF 531E lub równoważny, malowane kolor RAL 9016 biały, skrzydło, ościeżnica kątowna, klamka czarna z tworzywa; samozamykacz GEZE TS 2000 lub równoważny srebrny lub biały; wkładka 35/45 nikiel – jeden komplet.

UWAGA!!!

Do oferty należy dołączyć dane dotyczące zaferowanych przez Wykonawcę drzwi i stolarki w celu stwierdzenia poprawności i równoważności złożonej oferty.

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie.

Z poważaniem,