

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

DANE TECHNICZNE DŹWIG SZPITALNEGO

- sztuk 1,
- wymiary szybu netto (w świetle ścian) 332 cm x 230 cm,
- nośność min 1600 kg,
- ilość przystanków 3,
- wymiary kabiny: szer. 1400mm, głęb. 2400mm, wys.2200mm,
- napęd hydrauliczny z siłownikiem bocznym, chłodnicą oleju, niepalnym i zabezpieczonym przed przegrzaniem zasilaniem,
- drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe z falownikiem – dwu lub trzy panelowe o szerokości 1100mm wykonane z blachy nierdzewnej typu SATYNA z możliwością zmiany czasu ich otwarcia, z listwą sensorową i fotokomórką, silnik napędu drzwi zabezpieczony termicznie,
- drzwi przystankowe automatyczne teleskopowe prawe, lewe – dwu panelowe – szt. 4 - w tym 1szt należy zamontować na poziomie stacji dializ (parter),
WAŻNE: Na poziomie oddziału neurologicznego należy przewidzieć dodatkowe drzwi (kabina na tym poziomie przelotowa)
- gong przy każdym otwarciu drzwi,
- prędkość jazdy (podnoszenia) - 0,5 m/s, z soft stopem (płynne i delikatne zatrzymywanie windy)
- wysokość podnoszenia – **(WAŻNE!:** Inwestor zaleca pomiar własny wykonawcy/oferenta z natury przed złożeniem oferty),
- kabina
 - **WAŻNE:** kabina przelotowa
 - przelotowa z blachy nierdzewnej typu SATYNA
 - intercom - system łączności wewnętrznej (kabina – dyżurka, kabina - maszynownia),
 - wentylator mechaniczny wraz z otworami wentylacyjnymi,
 - poręcze (pochwyty) ze stali chromowanej zamontowane na trzech ścianach kabiny na wysokości 100-110 cm od podłogi windy,
 - lustro o wym. szer. 140cm wys. 100cm zamontowane na ścianie bocznej kabiny,
 - panel dyspozycji:
 - zamontowany na pełną wysokość kabiny ze stali nierdzewnej (rozmieszczenie i wysokość przycisków dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne w tym na wózkach inwalidzkich),
 - informacja akustyczna dla osób niewidomych,
 - wszystkie przyciski podświetlane typu „anty-wandal” z grafiką BRAILLA,
 - cyfrowy wyświetlacz LCD (piętrowskazywacz - ze wskazaniem dalszego kierunku jazdy),
 - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przeciążenia kabiny,
 - stacyjka z kluczykiem do „jazdy specjalnej” np. jazda z łóżkiem,
 - stacyjka z kluczykiem blokady drzwi kabinowych,
 - przyciski: otwierania i zamykania drzwi, alarmu, włączania i wyłączania wentylatora, itp.
 - odboje z blachy/stali nierdzewnej zamontowane na wysokości 40-50 cm od podłogi kabiny,
 - cokoły z blachy/stali nierdzewnej,
 - sufit kasetonowy,

- oświetlenie stałe świetłówkowe z maskownicą mleczną, awaryjne zasilanie z baterii przez minimum 2 godziny od zaniku napięcia zasilającego – zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym,
 - podłoga z wykładziny niepalnej antypoślizgowej (kolor wybierze inwestor z dostępnej palety kolorów),
- sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze góra-dół z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (np. zapis usterek w pamięci mikroprocesora) i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadek pożaru, program postoju na dowolnym przystanku, kontrola ilości jazd dźwigu i zadanych dyspozycji, kontrola zamykania i otwierania drzwi, kontrola czasu jazdy dźwigu + systemu przeciążeniowego, zabezpieczenie przed przeciążeniem i spalaniem silnika, oszczędność energii elektrycznej, opcja p/poż oraz inne).
 - kaseta wezwań na przystankach wykonana ze stali nierdzewnej osadzona w murze (ścianie) ze strony prawej lub lewej, z przyciskiem wezwań, przy każdych drzwiach **przystankowych na wysokości dostosowanej do obsługi przez osobę na wózku inwalidzkim** (spód kasety na wysokości ok.90 cm od posadzki),
 - wyświetlacz LCD (piętrowskazywacz) umieszczony centralnie w murze (ścianie) nad każdymi drzwiami przystankowymi wskazujący położenie windy i kierunek jazdy,
 - awaryjny zjazd windy na przystanek podstawowy (**parter**) przy zaniku napięcia (zasilanie awaryjne z własnego akumulatora) z funkcją automatycznego otwarcia drzwi,
 - zawór hydrauliczny sterowany elektronicznie – **maksymalna różnica w zatrzymaniu kabiny na poziomie przystanku ± 10 mm – niezależnie od temperatury oleju i obciążenia (korekcja dojazdu)**,
 - szafa sterująca właściwa dla danego typu/rodzaju windy,

Maszynownia dźwigu zlokalizowana będzie na poziomie administracji przy szybie windowym (głębokość pomieszczenia 59,5 cm.

W cenie urządzenia (windy) należy uwzględnić:

- wykonanie pełnej dokumentacji technicznej montowanej windy wraz z zatwierdzeniem przez właściwy dla SPZOZ w Sanoku Urząd Dozoru Technicznego (UDT),
- przekazanie dokumentacji powykonawczej zamontowanej windy służbom eksploatacyjnym SPZOZ w Sanoku,
- odbiór windy przez właściwy UDT wraz z wystąpieniem do UDT z wnioskiem o rejestrację,
- transport urządzenia do zamawiającego,
- nadzór nad montażem i rozruchem,
- stosowne – wynikające z obowiązujących przepisów – niezbędne pozwolenia na użytkowanie,