



OZNACZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

B - Oprawa ośw. typu GLOBUS, 1xTCF36	kpl	2
D - Oprawa HP 004/01 2x60w/E-27	kpl	8
E - Oprawa ośw. SD 236, 2xL36/21	kpl	5
E' - Oprawa ośw. SD 236AW, 2xL36/21	kpl	6
G - Oprawa ośw. TL 418.D-O, 4x18/21	kpl	5
G' - Oprawa ośw. TL 418.D-O, 4x18/21AW	kpl	2
H - Oprawa ośw. PO2 218, 2xL18/21	kpl	1
I - Oprawa ośw. PO2 236, 2xL36/21	kpl	1
I' - Oprawa ośw. PO2 236 AW, 2xL36/21	kpl	1
X - Oprawa bakteriobójcza ścienna NBV 60 NL	kpl	2
Y - Oprawa bakteriobójcza ścienna NBV 30S	kpl	1
Z - Oprawa SD 218, 2xL18/21, informacyjna	kpl	2
(napis: „APARAT WŁĄCZONY UWAGA PROMIENIOWANIE-NIE WCHODZIĆ”)		

I n n e

Kaseta K3 z jedna dławicą i wyposażeniem: kpl 1

- a) przycisk zał. ST 22-K-z szt. 1
- b) przycisk bezpieczeństwa ST 22-B, szt. 1
- c) lampka ST 22-L-z, 230 V szt. 1

Kaseta K1 z przyciskiem grzybkowym bezpieczeństwa
ryglującym się samoczynnie typu ST 22 K1/05-1 kpl 2

Układ: TN-C-S

	MAREK WALCZAK PROJEKTOWANIE NADZÓR WYKONANSTWO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 38-500 SANOK, ul. Szopena 10, tel. (013) 46-46-960; 0502-629-054	
	Obiekt: SZPITAL W SANOKU – PRZEBUDOWA TOMOGRAF KOMPUTEROWY	
Nazwa projektu: P.W. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ		
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU – instalacje podstawowe		
Adres obiektu: SANOK, ul. 800-lecia		
Zleciennodawca: „SZPITAL” FUNDACJA ZDROWIA NA RZECZ SZPITALA W SANOKU		
Projektant: mgr inż. Marek Walczak upr. nr UAN-2-8346-13/87		Skala: 1 : 50 Data: marzec 2005r.
mgr inż. Marek Walczak 38-500 Sanok, ul. Szopena 10, tel. (013) 46-46-960; 0502-629-054 Prawnik na nr 013/05-13/87 w specjalności instalacji elektrycznych		Nr rys. 1